

# Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

---

**DELIBERAZIONE N. 127/C**

**OGGETTO: Riparazione centrale termica McQuay della sede di Pontemaggiore.**

**VISTA** la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

**VISTA** la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

**VISTA** la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

**VISTA** la legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12 avente ad oggetto “*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*” con la quale è stato avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con il quale è stato nominato l'Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell'Agro Pontino” e “Sud Pontino”;

**VISTO** lo Statuto Consortile;

**PREMESSO CHE:**

- Si rende necessario procedere alla riparazione urgente della centrale termica McQuay della sede di Pontemaggiore, come segnalato dal Capo Settore Impianti con nota del 24/05/17;
- È' stato interpellato il centro assistenza autorizzato della McQuay ditta Luzi Clima Srls, al fine di determinare il motivo del malfunzionamento della macchina in oggetto a servizio degli uffici di Pontemaggiore;
- Dall'analisi eseguita dalla ditta Luzi Clima Srls è emerso che lo scambiatore della centrale termica risulta guasto, pertanto per ripristinarne il funzionamento occorre sostituirlo;
- La ditta Luzi Clima Srls ha presentato un preventivo pari ad €. 6.000,00 oltre IVA, con pagamento 50% all'ordine ed il restante 50% al rilascio di dichiarazione di conformità;
- Successivamente in data 06/06/17 è stato richiesto un preventivo per la sostituzione del ricambio di che trattasi ad altri n. 3 centri di assistenza: V.P. Impianti di Viscusi Pasquale di Latina, Iperclima Srl di Roma, Tecnoservizi di Iannuzzi Orlando di Frosinone;
- Nessuno ha risposto alla richiesta del Consorzio;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'affidamento dell'intervento di riparazione della centrale termica McQuay della sede di Pontemaggiore, alla ditta Luzi Clima Srls in qualità di centro di assistenza autorizzato, al costo di €. 7.320,00 IVA compresa;

**DELIBERA**

**LE** premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

**DI** affidare l'intervento di riparazione della centrale termica McQuay della sede di Pontemaggiore, alla ditta Luzi Clima Srls;

**DI** assumere l'impegno di spesa a favore della ditta Luzi Clima Srls, per un importo complessivo di € 7.320,00 sul Capitolo B0401 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017, che ne presenta capienza;

**DI** autorizzare il RUP a tutti gli adempimenti conseguenti;

**LA** presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell'art. 28 della L.R. 4/84, modificato dall'art. 17 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

19 Giugno 2017

**F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Avv. Luigi GIULIANO)

**F.TO IL SEGRETARIO**  
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)