

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

DELIBERAZIONE N. 566/C

**OGGETTO Acquisto trasformatore impianto idrovoro Pantani da Basso –
Nomina RUP e avvio della fornitura.**

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12 avente ad oggetto “*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*” con la quale è stato avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con il quale è stato nominato l'Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell'Agro Pontino” e “Sud Pontino”;

VISTO il vigente Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- l'impianto idrovoro di Pantani da Basso è classificato di *Premminente Interesse Regionale* (P.I.R.) dalla D.G.R. Lazio n.4314/1999 ed è inserito nella “*Convenzione di gestione*” ex art.35 della LR n.53/98, di cui alla DGR Lazio n.626/2015, sottoscritta in data 14/12/2015 da Regione Lazio, Provincia di Latina e Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino;

- l'impianto idrovoro di Pantani da Basso è ubicato in località Borgo Hermada nel Comune di Terracina, serve una superficie di 775 Ha ed è dotato di n.3 elettropompe sommergibili per una portata massima complessiva di 5.500 l/sec;

- il corretto funzionamento dell'impianto è indispensabile per garantire le adeguate condizioni di sicurezza idraulica del territorio ad elevato potenziale agricolo e la riduzione del rischio idrogeologico per la tutela della pubblica e privata incolumità;

- a seguito dei recenti eventi meteorologici dei mesi di novembre e dicembre, il trasformatore di Media Tensione dell'impianto idrovoro di Pantani da Basso, della potenza di 500KVA, è fuori uso;

- è necessario procedere, con urgenza, alla sostituzione del suddetto trasformatore ad olio con un nuovo trasformatore in resina in modo da garantire una migliore affidabilità ed efficienza dell'impianto, come stabilito dall'art.13 della “*Convenzione di gestione*” di cui alla DGR Lazio n.626/2015;

- al fine di procedere all'affidamento della suddetta fornitura, ai sensi dell'art.31, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento;

- la spesa presunta per l'affidamento della suddetta fornitura è inferiore ad € 40.000,00 pertanto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è possibile procedere all'appalto tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO D E L I B E R A

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI nominare Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Luca Gabriele;

DI autorizzare il RUP e la struttura interna a svolgere le attività necessarie all'avvio della procedura di acquisto di un nuovo trasformatore in resina di Media Tensione della potenza di 500KVA per l'impianto idrovoro di Pantani da Basso di *Premminente Interesse Regionale*, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

LA spesa presunta di € 10.000,00, oltre IVA, grava sul capitolo B0201 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018, che ne presenta capienza;

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell'art. 28 della L.R. 4/84, modificato dall'art. 17 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

Latina, 21/12/2018

**F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Luigi GIULIANO)**

**F.TO IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)**